

CLASSIFICAZIONE E CAMPO DIRETTO DI APPLICAZIONE

Riferimenti e campo diretto di applicazione

La presente classificazione è stata effettuata in accordo al punto 9 di UNI EN 13501-1:2009.

Classificazione

La gamma di spessori del materiale, in relazione al suo comportamento al fuoco è classificata come:

B - s1, d0

Campo di applicazione

La presente classificazione è valida per la gamma di spessori da 5 mm a 17 mm e per la seguente condizione di uso effettivo:

materiale montato in aderenza a supporto incombustibile di classe di reazione al fuoco minima A2-s1,d0 secondo EN 13238.

LIMITAZIONI

La presente classificazione si basa sui risultati sopra riportati; tali risultati e per conseguenza la presente classificazione si riferiscono esclusivamente ai materiali sottoposti a prova forniti dal Richiedente (rif. codici Laboratorio no. L/6898/15 e no. L/6899/15).

Avvertenza

Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto.

Rapporto di Classificazione no. L/6898-6899/15	Nome	Firma per conto di LAPI S.p.a.	Data: 06/02/2015	4 / 4
Preparato da:	Ing. Fabio Crocetta			
Verificato da:	Dr. Luca Ermini			